

Wodzisław Śl. 19.06.2017 r.

**CERTIGOS**

**ul. Brzezińska 8 a**

**44 – 203 RYBNIK**

TT/3048/ *3599* /2017

Dotyczy: Uzgodnienie zadania pn.: „Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowej w Wodzisławiu Śl.”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2017r. w przedmiotowej sprawie informujemy, że na plany sytuacyjne wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl..

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. na etapie realizacji robót Inwestor wykona we własnym zakresie, w porozumieniu z PWiK Sp. z o.o. wykopy kontrolne celem stwierdzenia zagłębienia sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. oraz podjęcia dalszych działań dotyczących ewentualnego jej przegłębienia;
2. istniejące urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne (skrzynki zasuw, pokrywy studni) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o., roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
4. przed rozpoczęciem robót należy zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych.
6. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
7. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

**Załącznik:** 2 - plan sytuacyjny 1 : 250  
1 - przekrój konstrukcyjny 1 : 25

**Kopia:** 1 x DF 1 x TT

Sprawę prowadzi:  
Dział IT - Eugeniusz Jasita  
tel. 32 455 26 34 wew. 345

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Dyrektor ds. Technicznych**

*mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak*