


# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15



Wodzisław Śl. 10.07.2018 r.

Urząd Miasta Wodzisław Śl.  
ul. Bogumińska 4  
44-300 WODZISŁAW ŚL.

TT/ 3762/3930/2018

Dotyczy: Uzgodnienia zadania pn. „Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni  
ul. E. Sosny w Wodzisławiu Śl.

W odpowiedzi na pismo AIDM-III.7013.1.2018 z dnia 21.06.18 r. (data wpływu 04.07.18 r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, że na plan zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy:
  - a) powiadomić o przekazaniu placu budowy;
  - b) zlecić obowiązkowo nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma.
2. Na etapie realizacji robót Inwestor wykona w porozumieniu z PWiK Sp. z o.o. wykopy kontrolne celem stwierdzenia zagłębienia sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o.. W przypadku, gdy konieczna będzie przebudowa ze względu na zmianę niwelety drogi w stosunku do projektowanej, wówczas koszt przebudowy wodociągu poniesie Inwestor.
3. Istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu.
4. Istniejące urządzenia kanalizacyjne (pokrywy studni) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu poprzez wykonanie ich regulacji za pomocą pierścieni dystansowych.
5. Otwory we włazach kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w korki uniemożliwiające napływ wód opadowych do studni.
6. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
7. Po wykonaniu prac związanych z przebudową drogi należy:
  - a) wykonać czyszczenie i inspekcję telewizyjną ciągów kanalizacji sanitarnej na obszarze prowadzonych prac;
  - b) po zakończeniu robót powiadomić o odbiorze końcowym.
8. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego.
9. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik: 3 x mapa w skali 1 : 500  
Kopia: 1 x DF 1 x TT

Sprawy prowadzi: Dział IT - Eugeniusz Kozłowski - tel. 32-455 26 31 - www.345

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak

NIP: 647-20-74-552  
Regon: 273617720  
numer konta:  
ING Bank S.A. CBK Bielsko-Biała  
21 1050 1070 1000 0004 0075 9502

NR KRS: 0000106055  
Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy  
Kapitał Zakładowy  
165.313.015 zł

Sekretariat tel.: 32 455 46 65,  
Centrala tel.: 32 455 26 34,  
fax: 32 456 38 80  
www.pwik-wodzislaw.pl,  
e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl

Pogotowie wodociągowe  
32 455 18 40  
Pogotowie kanalizacyjne  
32 453 12 40

