

Wodzisław Śląski, dnia... 28 LIP. 2017

AIDM-III.7021.191.2017

**CERTIGOS Mateusz Kałuża**  
**ul. Brzezińska 8A**  
**44-203 Rybnik**

Odpowiadając na wniosek z dnia 14.07.2017r., w sprawie wydania warunków zabezpieczenia sieci kanalizacji deszczowej podczas przebudowy drogi w ramach zadania pn: „Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa” Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisław Śląski wnosi następujące uwagi:

1. Zabudować nową studnię o tych samych parametrach w miejsce zlokalizowanej w km 0+417,58 oraz kolejną studnię zlokalizowaną niżej z jednoczesną wymianą rury na PVC typu S z wydłużonym kielichem o jednolitej ściance o średnicy 600mm SN8, łączonych na uszczelki gumowe (rys. 3.2).
2. W celu uchwycenia naporu wód deszczowych na odcinku km 0+428,00 do końca zjazdu do posesji nr 42 zabudować odwodnienie liniowe stosując korytka betonowe TC kl. D 400 300x400mm z pokrywą żeliwną. Wskazane odwodnienie liniowe uzyska pełną sprawność po planowanej przez Miasto przebudowie kanalizacji deszczowej na działkach nr 2082/30, 2226/33 w ramach oddzielnego zadania (rys. 3.2)
3. Na wjeździe do pos. nr 48 zabudować krawężniki najazdowe na wysokości 4cm oraz odwodnienie liniowe jak w pkt 2 (rys. 3.2)
4. W rejonie opracowania wymienić wpusty kanalizacji deszczowej na nowe. Studnie oraz wpusty kanalizacji deszczowej dostosować do niwelety drogi.

Projekt przebudowy zatwierdzić w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich.

Załącznik:

- Plan sytuacyjny 2 egz.

Otrzymują:

- adresat
- AIDM-III

Zastępca Naczelnika Wydziału

Grażyna Kłosok