

Wodzisław Sł. 06.06.2018 r.

**Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii
Drogowej**

„CERTIGOS”

ul. Brzezińska 8 a

44 – 203 RYBNIK

TT/2572 / 3235 / 2018

Dotyczy: Uzgodnienia dla zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Sł.”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2018 r. w przedmiotowej sprawie informujemy, że na plan sytuacyjny wniesiono przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWIK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Sł.

Zadanie pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. w rejonie budynku przy ul. Sasankowej 25 sieć kanalizacji sanitarnej jest źle zliniowana, prawidłowy przebieg zaznaczono kolorem różowym;

2. na odcinku od studni S56 do S57 zachować min. 1,0 m odległości pomiędzy kanalizacją sanitarną a kanalizacją deszczową;

3. istniejące kraty ściekowe oraz odprowadzenia wód deszczowych z budynków mieszkalnych przełączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej;

4. istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) należy dostosować do projektowanej niwelaty terenu;

5. istniejące urządzenia kanalizacyjne (pokrywy studni) należy dostosować do projektowanej niwelaty terenu poprzez wykonanie ich regulacji za pomocą pierścieni dystansowych;

6. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelaty terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWIK Sp. z o.o., roboty związane z jej przegłębieniem wykonana Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze Przedsiębiorstwo;

7. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;

8. po wykonaniu prac związanych z przebudową drogi należy wykonać czyszczenie i inspekcję telewizyjną ciągów kanalizacji sanitarniej na obszarze prowadzonych prac;
9. przed rozpoczęciem robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
10. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
11. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik:

1 - plan sytuacyjny

Kopia:

1 x DF 1 x TK 1 x TT

Sprawy prowadzone
Dział IT, Jaskółce 345
tel. 32 455 26 34 wcm 345



CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak