

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
Klienci indywidualni: tel. +48 32 303 0 303
Klienci biznesowi: tel. +48 32 303 0 101



Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-102 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Jastrzębie-Zdrój, dnia 19. 04. 2016r.

Miasto Wodzisław Śl.
Ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław

TDO11 / OME / JA / DT / 165 / 139 / 2016

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej przez Państwa inwestycji:

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem odwodnieniem w Wodzisławiu Śl.

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolidujące istniejące kable nN typu YAKY 4x2400 realcji
STW946 – ZK 114045 MITKO
STW946 – ZK 114044 STADREM
ST W946 – ZK 114053
ZK 114050 – ZK 114051
należy przebudować poza obszar kolizji stosując wstawki kablami typu YAKXS 4 x 240mm² wraz z osprzętem termokurczliwym
2. Kolidujące kable nN typu YAKY 4x240mm² realcji
STW946 – ZK 114044 STADREM
należy w miejscu projektowanej drogi osłonić rurami osłonowymi AROT PS 160 koloru niebieskiego.

UWAGA

Przez teren inwestycji przebiega czynny kabel 20kV relacji ST W946 – ST WY62 Wilchwy Azis nie będący własnością Tauron Dystrybucja S.A. Sposób zabezpieczenia bądź przebudowy uzgodnić należy z właścicielem urządzenia.

3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną którą należy przedstawić do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice – Wydział Eksploatacji Jastrzębie ul. Wrocławska 16 Jastrzębie Zdrój oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A. – Region Jastrzębie a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
8. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
9. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
10. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
11. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.
12. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
13. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
14. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
15. Osoba do kontaktu Tomasz Dębowy telefon 32 3032395

Z poważaniem

Kopia
OME Jastrzębie

**Biurowo Projektowo-Usługowe
„ALDA” S.C.
ul. Skrzyszowska 39C
44-300 Wodzisław Śl.**

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Tomasz Dębowy