



D/DT/TEW/JP/27/10.../16

Rybnik 16.05.16r

**Biuro Projektowo – Usługowe  
„Alda” S.C.**

**Hanna i Janusz Franciszek  
ul Skrzyszowska 39 C  
43 – 300 Wodzisław Śląski**

Dotyczy: **uzgodnień branżowych**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.04.2016r. uprzejmie informujemy, iż we wskazanym obszarze kopii mapy zasadniczej posiadamy nadziemne i podziemne uzbrojenie techniczne. W/w uzbrojenie zostało naniesione na załączonej kopii mapy zasadniczej. W miejscach kolizji podziemnego uzbrojenia technicznego z planowaną drogą uzbrojenie należy umieścić w rurach osłonowych wyprowadzonych poza obręb drogi i pasa przydrogowego. W przypadku gdy nadziemne uzbrojenie techniczne jest umieszczone poniżej dopuszczalnej minimalnej wysokości należy je przebudować. Projekt zabezpieczenia w/w uzbrojenia w projektowanej drodze i pasie przydrogowym należy przedstawić do akceptacji właścicielowi sieci.

Z poważaniem  
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  
Oddział Zakład Elektrociepłownie  
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR

Jacek Długosz

uroczysty wody pitnej

mgr inż. Jakub Piotrowski



-projekt. linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup>

Podpis:







