

IZ.27.9.2020

Wodzisław Śląski 14.05.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
do postępowania pn.: „Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z
oświetleniem i odwodnieniem”

Prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 11.05.2020 r.

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompozytowych słupów oświetleniowych, które spełniają warunki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzone stosownym certyfikatem zgodnym z Normą PN-EN 12767 do oświetlenia projektowanych dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompozytowych słupów oświetleniowych.

Zamawiający zamieszcza zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp treść zapytań oraz odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest SIWZ.

Dyrektor

mgr Janusz Lipiński